Bar Size	Center to Center Spacing < 6 in., or Cover < 3 in.		Center to Center Spacing ≥ 6 in., or Cover ≥ 3 in.	
	Top Bars	Others	Top Bars	Others
#3	1’-4”	1’-2”	1’-1”	1’-0”
#4	1’-9”	1’-6”	1’-5”	1’-3”
#5	2’-2”	1’-11”	1’-9”	1’-6”
#6	2’-9”	2’-5”	2’-2”	1’-11’
#7	3’-9”	3’-3”	3’-0”	2’-8”
#8	4’-11”	4’-4”	3’-11”	3’-6”
#9	6’-2”	5’-5”	4’-11”	4’-4”
#10	7’-10”	6’-11”	6’-3”	5’-6”
#11	9’-7”	8’-6”	7’-8”	6’-10”

Notes:

1. $d_b \leq$ Cover $< 3d_b$
2. $2d_b \leq$ Clear Spacing $< 6d_b$
3. Value is for normal-weight concrete.

CLASS A SPLICE LENGTH FOR EPOXY-COATED BARS IN TENSION
f_c’ = 3 ksi

Figure 62-2 O